



### Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor electrice

Instalațiile electrice aferente construcțiilor se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor.

La exploatarea instalațiilor electrice **se interzice:**

- înlocuirea sigurantelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;
- racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
- supraîncărcarea instalației electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor și transformatoarelor;
- lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații;
- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără stecher, direct în prize;
- utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecție diferențială și de limitare a puterii, amplasate la distanță mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor și a magaziilor cu materiale combustibile;
- utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reșourilor, fiarelor de călcat, aerotermelor etc. improvizate și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau din încăperea respectivă;
- utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;
- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajurilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
- așezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare;
- folosirea în stare defectă, uzată și/sau cu improvizatii a instalației electrice și/sau a receptorilor electrice;
- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricație;
- introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
- depozitarea de obiecte și/sau de materiale combustibile în posturile de transformare și/sau în încăperile tablourilor generale de distribuție electrică;
- depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare și/sau în încăperile tablourilor generale de distribuție, precum și blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale;
- efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații de către personal necalificat și neautorizat.



### Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

La exploatarea coșurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor:

- Coșurile se leagă de structură la trecerea prin planșee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenței și stabilității;
- La străpungerea planșeelor combustibile elementele de lemn ale planșeelor trebuie să fie distanțate la cel puțin 24 cm de la fața interioară a coșului de fum (completarea spațiului dintre coș și planșee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile);
- Când coșurile sunt amplasate lângă pereți de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spațiu de cel puțin 10 cm, protejând în același timp peretele cu materiale rezistente la foc;
- La traversarea podului clădirii și la străpungerea acoperișului, fețele exterioare tencuite ale coșurilor de fum trebuie să fie la cel puțin 10 cm distanță de elementele din lemn;
- În podurile clădirilor coșurile de fum se tencuiesc pe interior și pe exterior și se dau cu var, ca să se poată observa cu ușurință eventualele fisuri;
- În podul clădirilor și în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul ușiței de curățare se protejează cu materiale incombustibile;
- Gurile de evacuare ale coșurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecție contra scânteilor (grătare din sârmă);
- Coșurile amplasate până la distanța de 150 cm de coamă trebuie să depășească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile și cu 100 cm pentru învelitori combustibile;
- Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc și focare alimentate cu combustibil solid sau lichid;

- Se interzice folosirea improvizațiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereții combustibili sau în apropierea materialelor combustibile;

- Asigurați verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum, precum și repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat.

La exploatarea **mijloacelor de încălzire** trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor:

- NU folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;

- NU folosiți soba decât cu ușița închisă;

- NU utilizați benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă;

- NU așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire;

- Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței;

- Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința;

- NU adormiți niciodată cu focul aprins în sobă;

- NU așezați aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;

- Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;

- NU lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcțiune;

- Cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanțe de siguranță față de gospodăria, iar în condiții de vânt, acestea se vor stinge cu apă;

- Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpărați-vă altele noi.

NU folosiți afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile.

Afumătoarele se confecționează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile și se amplasează independent față de celelalte construcții din gospodărie.

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**"POROLISSUM" AL JUDEȚULUI SĂLAJ**



**MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE**

- nu utilizați instalațiile de încălzire cu improvizatii sau defecțiuni;
- verificarea, curățarea și repararea coșurilor de evacuare a fumului este o măsură de siguranță ce trebuie luată pentru evitarea incendiilor și a intoxicațiilor cu monoxid de carbon;
- în podul imobilelor, coșurile de evacuare a fumului vor fi obligatoriu tencuite și spoite cu var, pentru a se observa cu ușurință eventualele fisuri;
- nu folosiți sobe cu ușițele sau cenușarele defecte ori care nu se închid;
- respectați distanța de protecție (mai mare de 0,50m), dintre sobe și materialele combustibile;
- în fața sobelor alimentate cu combustibili solizi, pardoseala combustibilă trebuie protejată cu o tablă metalică având dimensiunile de 0,70x0,50m;
- nu utilizați benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă;
- se interzice, indiferent de situație alimentarea în exces și supraîncălzirea sobelor;
- cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanțe de siguranță față de gospodăria, iar în condiții de vânt, acestea se vor stinge cu apă;
- nu folosiți afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materialele combustibile;
- afumătoarele se confecționează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile și se amplasează independent față de celelalte construcții din gospodărie.